



## Mechanische Sicherungen für Augenoptiker und Hörgeräteakustiker (DI)

Sicherungsobjekt	Mindestsicherung	mögliche Nachrüstmaßnahmen	Hinweise
<b><u>Türen</u></b>			Für Feuerschutztüren und Fluchttüren sind nur bestimmte Sicherungsverbesserungen möglich. Wenden Sie sich in diesem Falle an eine Fachfirma
<b><u>Türblatt</u></b> - Metalltür	- doppelwandig	- Gitter <u>oder</u> - Holz-/Metallrolladen mit Verriegelung	
- Vollholztür	- Stärke mind. 40 mm, ansonsten keine Anforderung	- Gitter <u>oder</u> - Holz-/Metallrolladen mit Verriegelung	
- Füllungs-/Wabentür	- Gitter <u>oder</u> - stabiler Holz-/Metallrolladen mit Verriegelung	innen aufgeschraubter Stahlblechbeschlag (2 mm dick)	
- gerahmte Glastür (Tür mit Glaseinsatz)	- Gitter <u>oder</u> - Einbruchhemmende Verglasung		für von der Straße <u>nicht</u> einsehbare Türen generell für von der Straße einsehbare Türen ab einer Versicherungssumme von EUR 150.000,00
- Ganzglas-/Drehkreuztür	- Gitter		für von der Straße <u>nicht</u> einsehbare Türen generell für von der Straße einsehbare Türen ab einer Versicherungssumme von EUR 150.000,00
- Bänder	- mind. zwei stabile, innenliegende Bänder	zwei Hinterhaken an der Bandseite in Höhe der Bänder	
- Aufhebelschutz	- Mehrfachverriegelung (mind. drei auf der Schloßseite) <u>oder</u> - zwei Schlösser in Verbindung mit Hinterhaken <u>UND</u> - zwei stabile Bänder	- Stangenverriegelung <u>oder</u> - Innenquerriegel (Panzerriegel im unteren Drittel der Tür angebracht!)	
<b><u>Tore</u></b> - Torblatt	- aufgedoppeltes Torblatt aus Holz <u>oder</u> - doppelwandiges Stahltor/Stahltorblatt		bei Glaseinsätzen: EH-Verglasung
- Führungsschiene	- Aushebenschutz und von außen nicht demontierbare Führungsschiene		
<b><u>Schlösser/Beschläge</u></b> - Metall-/Holztür	- zwei bündige Zylinder und Zuhaltungsschlösser mit mind. 20 mm Riegelauswurf und von innen verschraubtem Sicherheitsbeschlag	- Stangenschloß <u>oder</u> - Schloß mit Mehrfachverriegelung <u>oder</u> - innenliegende Vorlegestange	



- Metallrahmentür	- zwei bündige Zylinder und Zuhaltungsschlösser mit mind. 20 mm Riegelauswurf und von innen verschraubtem Sicherheitsbeschlag	- zwei Schwenkriegelschlösser mit von innen verschraubten Sicherheitsbeschlägen und bündigen Zylindern <u>oder</u> zwei Teleskopriegelschlösser mit von innen verschraubten Sicherheitsbeschlägen und bündigen Zylindern	
- Ganzglastür	- zwei bündige Zylinderschlösser, deren Riegel in Boden und Decke eingreifen und entsprechende Sicherheitsbeschläge		
- Rolltore	- innenliegendes Kastenschloß mit Querriegeln und bündigen Sicherheitsbeschlägen		
- Schiebetor	- Schwenkriegelschloß mit von innen verschraubtem Sicherungsbeschlag und bündigem Zylinder <u>oder</u> - Teleskopriegelschloß mit von innen verschraubtem Sicherheitsbeschlag und bündigem Zylinder		
- Mehrflügelige Tore und Falttore	- innenliegende, verschließbare Treibriegel in Boden und Decke eingreifend		- bei Glaseinsätzen: EH-Verglasung
- elektrische Tore	- innenliegender, gegen Hochhebeln sperrender Getriebeantrieb		- bei Glaseinsätzen: EH-Verglasung
- Schlupftüren in Toren	- Sicherung analog Türen und Schlösser/Beschläge		
<b>Fenster</b> - Schaufenster	- keine Anforderung		bis zu einer Schaufensterdeckung von EUR 5.000,00
	- gegen Hochhebeln gesichertes Scheren-/Rollgitter (Maschenweite max. 12 cm) <u>oder</u> - Einbruchhemmende Verglasung		ab einer Schaufensterdeckung von EUR 5.000,00
- Fenster zu Lichtschächten	- fest verankerter Lichtschachtrost gegen Abschrauben von außen gesichert <u>oder</u> - Gitter		
- Kellerfenster	- Gitter	- vorgesetztes Mauerwerk <u>oder</u> - Rollrostsicherung <u>oder</u> - gitterartiges Betonfertigteil	bei Glaseinsätzen: EH-Verglasung



<p>- Andere Einstiegsmöglichkeiten (insbesondere Fenster und Oberlichter), deren Unterkante weniger als 4 Meter über dem Erdboden liegen oder die ohne Hilfsmittel erreichbar sind</p>	<p>- Einbruchhemmende Verglasung</p>	<p>- Zweitscheibe innen aus EH-Verglasung <u>oder</u> - Gitter</p>	<p>für von der Straße <u>nicht</u> einsehbare Fenster generell für von der Straße einsehbare Fenster ab einer Versicherungssumme von EUR 150.000,00</p>
<p>- Lichtkuppeln</p>	<p>- von außen gegen Abschrauben gesichert und Innengitter <u>oder</u> - von außen gegen Abschrauben gesichert und Rollrostsicherung</p>		
<p>- Aufhebelschutz</p>	<p>- geprüfte Beschläge (VdS-<u>anerkannt</u>) <u>oder</u> - mind. vier Pilzkopfverriegelungen <u>oder</u> - Zusatzsicherungen, an Schloß- und Bandseite <u>oder</u> - Stangenverriegelung <u>oder</u> - massive Gitter <u>oder</u> - massive Rolläden</p>		<p>(s. techn. Erläuterungen (VdS 2334))</p>