

Abfälle sind eigentlich das Letzte, mit dem man sich beschäftigen möchte. Aber die falsche Entsorgung und Trennung von Abfällen, sowie der leichtfertige Umgang mit Sicherheitsvorschriften, kann zu großen Schäden führen.

Hier drei Fälle, in denen Müll falsch entsorgt, gelagert und getrennt wurde.



Fall 1 – Müllcontainer direkt am Gebäude

Nachts hatten Unbekannte Müllcontainer eines Supermarkts in Brand gesetzt. Das Feuer griff schnell auf das Gebäude über und verursachte einen **Schaden in Höhe von 104.000 Euro**. Die Müllcontainer waren **direkt am Gebäude** frei zugänglich abgestellt. Dadurch sollten weite Wege für die Mitarbeiter vermieden werden.

Fall 2 – Fehlender Rauchmelder

Am Abend wurden von Mitarbeitern eines Supermarktes leere Kartons auf der frei zugänglichen Laderampe für die Entsorgung am nächsten Tag bereit gestellt. In der Nacht hatten Jugendliche brennende Zigaretten in die Kartons geworfen. Die Kartonnagen gerieten in Brand. Die Flammen schlugen bis unter den Dachüberstand und fraßen sich durch die Zwischendecke. **Dort fehlten die Rauchmelder**. Das Gebäude konnte glücklicherweise noch rechtzeitig geräumt werden, bevor die Decke einstürzte. Die Folge: **Komplettabriss, Schaden 3,5 Mio. Euro**.



Ausgebrannter Supermarkt



Eingestürzte Teile des Hotels

Fall 3 – Heiße Asche

Ein Mitarbeiter entsorgte alle Abfälle aus der Hotelbar in einem Abfallbehälter. Die Bar wurde auch als Raucherzimmer genutzt. Durch die Zigarettenasche entzündete sich der restliche Abfall im Behälter. Im Mülllager des Hotels brach dadurch ein Brand aus. Das Feuer breitete sich über die Deckenisolierung aus. Große Teile des Hotels wurden zerstört.

Schaden: 9 Mio. Euro.

AUS SCHADEN LERNEN

Müll kann brandgefährlich werden...

Wie kann man vorbeugen?

- Müll und Abfallbehältnisse (Container etc.) mindestens 5m vom Gebäude entfernt aufstellen
- Lagerort durch Umzäunung schützen
- Verschießbare Behältnisse verwenden (z.B. Container mit Deckel und Schloss)
- Lagerung von Müll in Gebäuden: Nur in speziell dafür vorgesehenen und verschlossenen Räumen
- Aschenbecher nur in Metallbehälter entleeren
- Zwischendecken mit einem Brand-/Rauchmelder versehen
- Einweisung der Mitarbeiter in den Umgang mit Abfällen und Müll (Betriebshandbuch)
- Regelmäßige Kontrolle des Mülllagers

Argumente für den Vertrieb?

Zeigen Sie Fachwissen, weisen Sie Ihre Kunden auf die vertraglichen Obliegenheiten und die Vorgaben aus unseren Zeichnungsrichtlinien hin. Zeigen Sie bei einer Begehung des Betriebsgeländes auf, was geändert/verbessert werden sollte, zum Beispiel:

- In welchem Abstand von Gebäuden soll Müll gelagert werden
- Wo sind Gefahrmeldealanlagen notwendig und sinnvoll
- ...



Augustaanlage 66
68165 Mannheim
Telefon 06 21. 4 57 80 00
Telefax 06 21. 4 57 80 08
service@mannheimer.de
www.mannheimer.de